

EXERCICE

EVALUATION DE LA MAITRISE DES SITUATIONS D'URGENCE

Evacuation générale suite à un incendie dans atelier principal

Date de l'exercice	25/02/2004
Lieu	Atelier menuiserie - Rennes
Intervenants concernés	Tous les salariés

Description synthétique de l'exercice

Déclenchement d'un fumigène pour simuler un départ d'incendie dans la partie approvisionnement du bois – Les salariés ne sont pas prévenus du présent exercice
 Il a été convenu que les pompiers seront prévenus par téléphone avec la mention « exercice » mais ils ne se déplaceront pas.

Déroulement de l'exercice

Etapas	Résultats
Allumage du fumigène à 11h25	Déclenchement de l'alarme générale à 11h26 avec simulation de répercussion de l'alerte aux pompiers à 11h30
Intervention de l'équipe de 1 ^{er} intervention à 11 h28	Simulation (explication) d'utilisation des extincteurs prévus pour l'extinction de feu sec à disposition près du sinistre
Evacuation de l'ensemble des salariés achevée à 11h40	Les guides et serre fils ont réalisés leurs missions conformément à la fiche mission
Comptage des salariés de l'entreprise	Le nombre de salariés comptés est différent de l'effectif théorique

Remarques sur l'exercice

- 1- la répercussion de l'alerte aux pompiers est trop tardive 4 mn après le déclenchement de l'alarme
- 2- l'équipe de 1^{ère} intervention s'est focalisée sur l'extinction de l'incendie sans rechercher en priorité la présence de victime
- 3- Il n'a pas pu être déterminé rapidement la corrélation entre l'effectif théoriquement présent dans l'entreprise et le nombre de salariés comptés à l'issue de l'évacuation

FICHE DE CONSTATS ET D'AMELIORATIONS

Rappel du titre de l'exercice

Date de l'exercice	25/02/04
Lieu	Rennes – atelier menuiserie

Conclusions de l'exercice

<input type="checkbox"/> Exercice validé <input checked="" type="checkbox"/> Exercice non validé	<p>Problèmes et dysfonctionnement rencontrés :</p> <p>La transmission de l'alerte aux pompiers effectué 4 mn après le déclenchement de l'alarme générale. Les fiches « réflexe » prévu pour la transmission de l'alerte sont absentes.</p> <p>La recherche de victime éventuelle par l'EPI est tardive. Les appareils respiratoires isolants sont rangés dans un local éloigné de l'atelier</p> <p>L'appel des salariés au comptage a révélé que des personnes absentes (maladie) n'ont pas été retiré de la liste officielle des salariés présents ce jour sur le site</p>
Date – Nom – Signature du chargé de l'exercice	

Propositions et axes d'amélioration possibles

- 1- Révision des procédures de recensement du matériel destiné à la transmission de l'alerte et création d'une documentation identifiée, mise à jour et vérifiée régulièrement
- 2- REX sur l'exercice réalisé avec l'équipe de 1^{ère} intervention et programmation d'exercices sur la marche générale des opérations de secours ainsi que sur l'utilisation du matériel d'incendie et de secours
- 3- Mise en place d'une procédure de comptage des effectifs permettant de dresser une liste officielle et à jour des salariés présents sur le site